



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**А К Т П Р О В Е Р К И**

«08» июня 2018г.

№ 2873 -Р-ПЛ-А/1.7

16 час.00 мин.

Пятигорск

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №26 «Аленький цветочек»**

**ИНН 2632052381**

По адресу/адресам: 357500 Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Фучика, д.8, корп.3. На основании распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 28.05.2018 № 2873-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление, Кавказское управление) Д.П. Заварзиным, была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №26 «Аленький цветочек».

Дата и время проведения проверки: с «05» июня 2018 года по «08» июня 2018 года.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.

Акт составлен Кавказским управлением.

С копией распоряжения Управления о проведении проверки ознакомлена Шаталова Светлана Васильевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №26 «Аленький цветочек» 28.05.2018, 14ч.00м. \_\_\_\_\_

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.

Лицо, проводившее проверку Чонаева Елена Викторовна – государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора.

При проведении проверки присутствовали Шаталова Светлана Васильевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада №26 «Аленький цветочек»,  
Бабаян Вероника Алексеевна – заместитель заведующего по АХЧ  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада №26 «Аленький цветочек».

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных  
требований или требований, установленных нормативно правовыми актами  
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  
(ПТЭЭП), утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6,  
зарегистрированных в Минюсте России 22.01.2003 № 4145;

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  
(ПОТЭЭ), утвержденных приказом Министерства труда и соцзащиты  
Российской Федерации от 24.07.2013 года № 328н;

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено и (или)	Лица, допустившие нарушения
1.	Не назначен для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок заместитель ответственного за электрохозяйство организации.	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
2.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
3.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
4.	Не обеспечено соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме.	Пункт 1.8.4 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.



5.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей.	Пункт 2.2.16. ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
6.	Оборудование ВРУ-0,4 кВ не очищено от пыли и грязи.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
7.	Не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений на лицевой и оборотной сторонах дверей ВРУ-0,4 кВ, РЩ,ЩО.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
8.	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки на дверях ВРУ-0,4кВ, ЩО.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
9.	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
10.	Отсутствуют однолинейные схемы освещения на щитах и сборках сети.	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
11.	Отсутствуют надписи на лицевой стороне шкафов освещения.	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
12.	Отсутствует график очистки, осмотра и ремонта сети электрического освещения.	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
13.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	Пункт 3.5.10 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.

14.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	Пункты 4.1,4.2, приложение 7 ПОТЭЭ	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.
15.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП	заместитель заведующего по АХЧ Бабаян В.А.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не проверялось.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

 Е.В.Чонаева

 Шаталова С.В.

Подпись лица, проводившего проверку:  
государственный инспектор  
межрегионального отдела  
энергетического надзора



Е.В.Чонаева

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 2873 -Р-ПЛ-А/1.7 от 28.05.2018

С актом проверки ознакомлена Шаталова Светлана Васильевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №26 «Аленький цветочек»

08.06.2018



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)