



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
пр. Калинина 83, г. Пятигорск 357500, тел. факс 8(87933) 97-41-63,
e-mail адрес, Pyatigorsk77@bk.ru,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ № 261/1/109

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад № 26 «Аленький
цветочек»

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.

«27» августа 2020 г. проведена плановая проверка

**Государственным инспектором – старшим дознавателем ОНД и ПР (по городам
Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

капитаном внутренней службы Тумановым Петром Сергеевичем

проводившего(их) мероприятие по надзору)

Совместно с Заведующим Шаталовой С.В.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ответственного должностного лица, лиц участвующих в мероприятии по надзору)

в помещениях и на территории строения

МБДОУ детский сад № 26 «Аленький цветочек»

(наименование объекта: юридического лица, организации, индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества (гражданина))

по адресу: г. Пятигорск, ул. Фучика, 8 корп. 3

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности». Необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение,
1.	2.	3	4.	5
1.	Предоставить проектную и исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта	(п. 61 ППП в РФ - 390);	01.12.2020	
2.	Провести расчет категорирования складских	(п. 20 ППП в РФ	01.12.2020	

	помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, на дверях помещений складского назначения разместить таблички с обозначением категорий, а также класса зоны помещений в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	- 390);		
3.	Помещения в полном объеме оборудовать установками автоматической пожарной сигнализации в подвальных помещениях, проходы на втором этаже, кухне, при входе в тамбурах коридоров центральной части здания	(п. 61 ППР в РФ - 390);	01.12.2020	
4.	На путях эвакуации установить эвакуационное освещение с автоматическим включением при выключении электропитания	(Пункт 43 ППР в РФ - 390, п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.4.3 СП 31.110-2003; п.7.62, 7.63, 7.64 СНиП 23-05-95; п. 7.105 СП 52.13330.2011 г.);	01.12.2020	
5.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления не установить в помещении, оборудованном охранной и пожарной сигнализацией и защищённого от несанкционированного доступа, либо в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	(п. 13.14.5 СП 5.13130.2009);	01.12.2020	
6.	В дверном проеме помещения электрощитовой установить противопожарную дверь с нормируемым пределом огнестойкости	(п. 5.2.6 СП 4.13130.2013);	01.12.2020	
7.	Исключить применение сгораемых материалов на пути эвакуации из групп «Кроха», «Гномики», «Улыбка»	(ст. 13, ст. 134, таблица № 28 ФЗ №123; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);	01.08.2021	
8.	Планы эвакуации людей из здания выполнить в соответствии с требованиями	(п. 7 ППР в РФ - 390; п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2001; ГОСТ Р 12.2.143-2009; ГОСТ 12.1.004)	01.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководителей организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
капитан внутренней службы
Туманов П.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«27» августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(Подпись)

Цветочек

✓ Школев - зав. № 26

(Должность, фамилия, инициалы)

Школев
С.В.

«27» августа 2020 г.

